

✓

Испытательная лаборатория ТОО «ЦелСим»
Республика Казахстан 050058, г. Алматы, ул. Рыскулова, 95,
тел.:(7272)530210, 639389, факс (7272)530842, E-mail:tselsim@mail.ru
Устав ТОО «ЦелСим»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по испытанию на теплопроводность термовкладыша из пенополистирола
от 04 марта 2014 г.

Всего листов 1
Лист 1

Наименование и адрес заказчика	ТОО «Madison Group» РК, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Ахметова, 5 а/12
Наименование образца, тип, марка, серия	Термовкладыш из пенополистирола.
Дата поступления образца на испытания	11.02.2014 г.
Обозначение НД на метод отбора образцов	Проба отобрана заказчиком
Дата отбора образцов	2014 г.
Предприятие-изготовитель (страна, фирма)	—
Количество продукции в образце	3 плитки размером 10x10x2 см
Обозначение НД на продукцию	—
Дата изготовления продукции	2014 г.
Дата проведения испытаний	11.02-27.02.2014 г.
Вид испытаний	контрольные
Условия проведения испытаний	
— температура	25°С
— влажность	60 %

Поступивший образец термовкладыша из пенополистирола был испытан на теплопроводность на измерителе теплопроводности ИТП-МГ4 «100» по ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме».

№ п/п	Наименование пробы	НД на методы испытаний	Норма НД	Фактическое значение
1	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, при температуре (298±5)К, Вт/м•К	ГОСТ 7076-99	—	0,034

Начальник ИЛ ТОО «ЦелСим»

Барвинова С. Б.

Исполнители:

Васильченко Н. А.



Заключения испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка заключения испытаний без разрешения испытательной лаборатории запрещается.